

**ПЛАН**  
**работ по выполнению предписаний Управления надзорной деятельности**  
**и профилактической работе в соответствии**  
**с предписанием № 85/1/1 от 09 апреля 2018 года**

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Специальные программы пожарно-технического минимума не согласованы в установленном порядке	05.08.2019года	выполнено
2.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	05.08.2019года	По мере финансирования
3.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах	05.08.2019года	выполнено
4.	Дверь эвакуационного выхода из раздевалки группы №1,5, « в лестничную клетку ,при эвакуации 15 чел., открывается не по направлению выхода из здания.	05.08.2019года	В плане с 1976 года Так сдан объект. По мере финансирования



Заведующий МДОУ «Детский сад № 44»

Г.Н.Иванова