

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» апреля 2024 г., 76240061000210138162

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» апреля 2024 г., № 2404/146-76/246/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Ярославская, г Ярославль, ул Бабича, Дом 12, 84852561158, e-mail: info@76.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 17 » апреля 2024 г., учетный номер 76240061000210138162.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю (государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору) Соловьева Вера Васильевна, e-mail: solovevavv@76.mchs.gov.ru, телефон: +74852561405

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Ярославская, г Ярославль, ул Серго Орджоникидзе, Дом 10а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 44", адрес юридического лица: 150051, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д.10А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- кабель, использованный для прокладки соединительных линий СПС и СОУЭ, линии питания СПС и СОУЭ не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей в безопасную зону (в нарушение п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Глава 23, Статья 103. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

Срок устранения нарушения:

21.04.2025

- расстановка и мощность речевых оповещателей не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в здании МДОУ "Детский сад №44", кроме помещения музыкального зала, раздевалки группы №5, коридора спортзала, раздевалки группы №2 (протокол №29/12/2023/1 измерения звукового давления от 29.12.2023)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

21.04.2025

3. не оборудованы системой пожарной сигнализации помещения кухни пищеблока, кладовой (бывший санузел в педагогическом кабинете) на 1 этаже здания МДОУ "Детский сад №44"

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

21.04.2025

4. складское помещение МДОУ "Детский сад №44" не оборудовано СОУЭ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:


Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

21.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю
(государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору) Соловьева Вера Васильевна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Старший инспектор ОНДиПР по городу Ярославлю (государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору) Соловьева Вера Васильевна, e-mail: solovevavv@76.mchs.gov.ru, телефон: +74852561405

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «17» 04 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

